

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE

HOTĂRÂRE

privind stabilirea distanțelor de siguranță dintre vecinătăți în cadrul proiectului de investiție
„Modernizare școală primară Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”

Consiliul Local al comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț,

Având în vedere:

- Raportul de aprobare întocmit de primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu, având număr de înregistrare 3096 din 11.05.2020;
- Adresa nr. 3014188 din 03.06.2020, înaintată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț;
- Prevederile punctului 2 din tabelul 2.2.2 din Ordin nr. 27/N/din 7.04.1999 privind Normativ de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99, în care se prevede că în cazuri justificate tehnic, în cadrul limitei de proprietate, investitorii pot stabili distanțe mai mici pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective, dacă adoptă măsuri de protecție compensatorii, stabilite prin proiect și scenariile de siguranță la foc;
- Prevederile art. art. 129, alin.(14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
- Raportul de specialitate nr. 3096 din 11.05.2020 cât și avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,

În temeiul dispozițiilor art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se stabilește o distanță de siguranță mai redusă față de prevederile din tabelul 2.2.2, coroborat cu prevederile articolului 4.2.91 din Normativul P118/99, în cadrul proiectului de investiție „Modernizare școală primară Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”, respectiv:

(1) între construcția -*Școală primară Ghigoiești*-, grad rezistență la foc II și construcția centrală termică aferentă Bisericii existente pe terenul învecinat la nord-est, grad rezistență la foc III =9.71 m.

(2) ca și măsură compensatorie se propune realizarea pe amplasamentul studiat a unui perete antifoc fără goluri la CT (conform planului de situație anexat și a detaliului din planșa R6) și va avea REI 180 minute, clasa de combustibilitate C0(CA1) – cu limita de rezistență la foc peste 3 ore - clasa de reacție la foc A1 –standard de referință EN ISO 1182*1 și EN ISO 1716;

Art.2 – Secretarul general al comunei va face publică prezenta hotărâre și o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Vasile Movișcanu



Nr. 34 din 30.06.2020

Contrasemnează:
Secretar general comună.

Nicolae Ștoleru